

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области 460000, г.Оренбург, ул.Гая, д.21, тел. 78-05-
 09, 78-05-11
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г.Новотроицку, 462401, г. Орск,
 пл.Гагарина, 7
 тел. (3537) ф. 22-00-35 E-mail: orskgpn@gmail.com

Предписание № 380/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №2 г.Орска»
 Еременко Ольге Васильевне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Орска по пожарному надзору № 380 от «29» сентября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.10.2017 г по 27.10.2017 г проведена проверка государственным инспектором города Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору, майором вн. службы Пасечным Александром Викторовичем, здания, помещений и территории расположенных по адресу: г. Орск, ул. Станиславского, 42Б совместно с директором МОАУ «Гимназия №2» Еременко О.В., заместителем директора по АХЧ Стаценко Н.Л..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение).
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина дверей из лестничных клеток непосредственно наружу менее ширины марша лестницы. (фактическая ширина 0,8 м).	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ч.4 ст.4; ППР в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п.6.16.	02.07.2018 г.	
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери, отделяющие коридоры от лестничных клеток не имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в приворах.	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ч.4 ст.4; ППР в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п.6.18*. СП 1.13130.2009 п.4.2.7.	02.07.2018 г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по нормам. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений) превышает 20 метров.	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ч.4 ст.4; ППР в РФ п.70; 468; 474; прил. 1, прил. 2.	02.07.2018 г.	

4. Формирование автоматической установкой пожарной сигнализации сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, инженерным оборудованием и передача сигнала на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется при срабатывании менее чем от двух пожарных извещателей.	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ч.4 ст.4; ППР в РФ п.61; СП. 5.13130.2009 п. 14.1;14.2	02.07.2018 г.	
---	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Начальник отделения ОНД иПР по
г.Орску и г.Новотроицку
(должность государственного инспектора)

Пасечный А.В.
(фамилия, инициалы)

20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

директор
(должность)

Евдокимова О.В.
(фамилия, инициалы)

25 октября 20 17 г.